



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Томской области

(наименование территориального органа МЧС России)

634057, г. Томск, пр.Мира,26, тел. 8(3822)417-061,

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
Советского района г. Томска

(наименование органа государственного пожарного надзора)

634057, г. Томск, Московский тр. 109/4 тел. 8(3822) 41-80-26

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 13/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 19 Г.ТОМСКА

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Советского района г. Томска по пожарному надзору № 13 от 06.03.2019 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «10» ч. «00» мин. «13» марта 2019 г. по «15» ч. «00» мин. «08» апреля 2019г. проведена проверка Главным Государственным инспектором Советского района г. Томска по пожарному надзору майором внутренней службы Яковенко Евгением Васильевичем (должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес) помещений МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 19 Г.ТОМСКА по адресу: г. Томск, ул. Лебедева, 135

совместно с заместителем заведующего Иванова Тamarой Федоровной (указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	На объекте защиты отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	ст. 83 123-ФЗ, п. 61 ППР в РФ	01.09.2019г	
2.	Резервные источники питания систем АПС и СОУЭ не обеспечивают параметры, требуемые нормативной документацией - при наличии одного источника электропитания допускается использование в качестве резервного источника питания электроприемников аккумуляторные батареи или блоки бесперебойного питания, которые не обеспечивают питание указанных электроприемников в дежурном режиме в течение 24 ч плюс 1 ч работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме	п. 15.3 СП 5.13130.2009	01.09.2019г	

3.	Не обеспечен автоматический контроль линий связи системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре	п. 13.14.3 СП 5.13130.2009; п. 3.4 СП 3.13130.2009, п. 7.4.1 ГОСТ Р 53325-2012	01.09.2019г	
4.	Количество звуковых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность, не обеспечивает требуемый уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей. Звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемых помещениях (уровень допустимого звука 50 дБА, согласно табл. 1 СП 51.13330.2011)	ФЗ № 123-ФЗ (ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 54, ч. 4 ст. 84), ФЗ № 384-ФЗ (ч. 1 ст. 6, п. 5 ч.1 ст. 17), СП 3.13130.2009 (п.п. 4.2, 4.3, 4.8), СП 51.13330.2011 (табл. 1)	01.09.2019г	
5.	- не обеспечена достоверность сигнала о пожаре. АПС спроектирована и эксплуатируется таким образом, при котором сигнал на управление систем оповещения и пожаротушения осуществляется при срабатывании одного неадресного пожарного извещателя, не удовлетворяющего параметрам Приложения Р, пункта 13.3.3 СП 5.13130.2009;	п. 14.1, п. 14.2, п. 14.3, п. 13.15.2 СП 5.13130.2009, п. 13.1 НПБ 88-2001	01.09.2019г	
6.	- пожарные извещатели установлены не на несущих конструкциях подвесного потолка	п.13.3 СП 5.13130.2009; ст.83 ФЗ-123	01.09.2019г	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц. В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный Государственный инспектор Советского района г. Томска по пожарному надзору Яковенко Е.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«08» апреля 2019г.

Предписание для исполнения получил:

заместитель заведующего Иванова Т.Ф. МБДОУ детский сад комбинированного вида №19 г.Томска

(должность, фамилия, инициалы.)

« 08 » апреля 2019 г.

Телефоны доверия: Сибирского регионального центра МЧС России 8 (3912) 98-55-47
Главного управления МЧС России по Томской области 8 (3822) 69-99-99



(подпись)